

AA 03527

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП "Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України"
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел. (044) 289 00 21, e-mail: info@imtuik.org.ua, web-сайт: http://www.imtuik.org.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова експертної ДУ "ІМП імені Ю.І.
Кундієва НАМН"



Юлія ОВАДЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "09" 04 2025 року

№ 2025/04/3199

Об'єкт експертизи: Листи гіпсокартонні Rigips типів: RIGIPS PRO typ A (GKB), RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI), RIGIPS PRO Fire typ F (GKF), RIGIPS PRO Fire+ typDF (GKF), RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI), RIGIPS PRO Kompakt typA (GKB), RIGIPS PRO Kompakt Hydro typ H2 (GKBI), RIGIPS PRO Kompakt Fire typ F, RIGIPS PRO Kompakt typ D, RIGIPS 4PRO typ A (GKB), RIGIPS 4PRO Hydro typ H2 (GKBI), RIGIPS 4PRO Fire typ F, RIGIPS PRO Aku typ A, RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI), RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF (GKF), RIGIPS PRO Duraline typ DFIREH1, RIGIPS RTG typ DF, RIGIPS PRO HABITO typ DFRI, RIGIPS PRO Duraline, RIGIPS Rigidur H, RIGIPS PRO Flexi typ A (KGB), RIGIPS PRO Flexi typ D, Glasroc F (Riflex), Glasroc F (Ridurit), GLASROC X Ocean typ GM-FH1, AQUAROC, RIGIPS Rigidur E, Glasroc F (Riflex), RIGIPS RigiDom typ A (GKB), RIGIPS RigiDom typ H2 (GKBI), CASOPRANO CASOROC, CASOPRANO CASOSTAR, CASOPRANO CASOBIANCA, GYPTONE BASE 31, GYPTONE POINT 11, GYPTONE LINE 4, GYPTONE POINT 12 (80), GYPTONE QUATTRO 20 (22, 50, 70), GYPTONE SIXTO 60, GYPTONE BIG CURVE, GYPREX ASEPTA, RIGITONE 10/23

виготовлений у відповідності із --

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 6809

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво, оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Польща, "Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.", ul. Okrężna 16, 44-100, Gliwice, Polska; адреса виробництва: "Fabryka Rigips – Stawiany", Szarbkow 73, 28400 Pinczow, Polska

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна", Україна, 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, буд. 2, код за ЄДРПОУ 30116163

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст кальцію сульфату (пилу гіпсового) в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м³): 6; а, 4 клас небезпечності відповідно до Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 липня 2024 року № 1192, зареєстр. в Мінюсті України 24 липня 2024 р. за № 1107/42452. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, транспортування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль за вмістом кальцію сульфату (пилу гіпсового) у повітрі робочої зони відповідно до Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 липня 2024 року № 1192, зареєстр. в Мінюсті України 24 липня 2024 р. за № 1107/42452. Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами експертизи: Листи гіпсокартонні Rigips типів: RIGIPS PRO typ A (GKB), RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI), RIGIPS PRO Fire typ F (GKF), RIGIPS PRO Fire+ typDF (GKF), RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI), RIGIPS PRO Kompakt typA (GKB), RIGIPS PRO Kompakt Hydro typ H2 (GKBI), RIGIPS PRO Kompakt Fire typ F, RIGIPS PRO Kompakt typ D, RIGIPS 4PRO typ A (GKB), RIGIPS 4PRO Hydro typ H2 (GKBI), RIGIPS 4PRO Fire typ F, RIGIPS PRO Aku typ A, RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI), RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF (GKF), RIGIPS PRO Duraline typ DFIREH1, RIGIPS RTG typ DF, RIGIPS PRO HABITO typ DFRI, RIGIPS PRO Duraline, RIGIPS Rigidur H, RIGIPS PRO Flexi typ A (KGB), RIGIPS PRO Flexi typ D, Glasroc F (Riflex), Glasroc F (Ridurit), GLASROC X Ocean typ GM-FH1, AQUAROC, RIGIPS Rigidur E, Glasroc F (Riflex), RIGIPS RigiDom typ A (GKB), RIGIPS RigiDom typ H2 (GKBI), CASOPRANO CASOROC, CASOPRANO CASOSTAR, CASOPRANO CASOBIANCA, GYPTONE BASE 31, GYPTONE POINT 11, GYPTONE LINE 4, GYPTONE POINT 12 (80), GYPTONE QUATTRO 20 (22, 50, 70), GYPTONE SIXTO 60, GYPTONE BIG CURVE, GYPREX ASEPTA, RIGITONE 10/23 відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець

(підпис)

Людмила ГОРОДЕЦЬКА

(ім'я та прізвище)